

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование МБОУ СОШ № 5

Место нахождения (адрес) г.Тимашевск, мкр. Индустриальный, д.16

Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте директор Грановская Светлана Сергеевна, телефон (86130) 55-45-1,

ИНН2353014185

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1,2,3.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4 -----
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4 -----
Лестница на входе на территорию:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	Отсутствует	п. 4.1.12 не требуется
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12 -----
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12 -----
- поручни по обеим сторонам на высоте	О, С	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)-----

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
90 см.				
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	-----	п. 4.1.12-----
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-----	п. 4.1.12-----
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14 не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14-----
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14-----
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15 -----
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15 -----
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15 -----
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15-----
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15-----
Автостоянка			Отсутствует	нет в собственности земли для автотранспорта
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	-----	п. 4.2.1-----
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	-----	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6----
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	-----	п. 4.2.2-----
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	-----	п. 4.2.1; рис. Д.6-----
- на вертикальной поверхности (стене,	О, С, Г, К	наличие	-----	п. 4.2.1; рис. Д.6-----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.				
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.	-----	рис. Д.5----
- уклон	К	не более 10%	-----	п. 4.1.8-----
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	-----	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	В наличии	п. 4.1.3 -----
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7 -----
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7 -----
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	Отсутствуют	п. 4.1.8 не требуется
Открытая лестница:			Отсутствует	не требуется
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-----	п. 4.1.12 -----
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12 -----
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12 -----
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) -----
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	-----	п. 4.1.12 -----
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-----	п. 4.1.12 -----
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14 не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14 -----
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14 -----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15 -----
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15-----
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15 ----
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15 -----
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15 -----
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) не требу- ется
- поручни на высоте	О, С	90 см.	-----	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)----
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-----	п. 4.1.12 -----
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12 -----
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12 -----
Пандус, дублирующий наружную ле- стницу на входе:	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14 не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14 -----
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14 -----
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15 -----
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15 -----
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) -----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15 -----
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15 -----
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15 -----
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 не требуется
Входная площадка				
Размер входной площадки:			Отсутствует	Не требуется
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	Соответствует	п. 5.1.3 -----
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	-----	п. 5.1.3 -----
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	В наличии	п. 5.1.3 -----
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.4 -----
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4 -----
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5 не требуется
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Отсутствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10 не требуется
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Отсутствует	п. 5.1.4 не требуется
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4 -----
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	-----	п. 5.1.5 -----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1 -----
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1 -----
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4 -----
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4 ----
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	Отсутствуют	п. 5.2.7 не требуются
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	Отсутствуют	п. 5.2.7 не требуются
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)			Отсутствует	Оказание услуг проводится на 1 этаже, имеется техническое заключение
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	-----	п. 5.2.9 -----
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	-----	п. 5.2.15 -----
Поручни на высоте	О, С	90 см.	-----	п. 5.2.15 -----
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.10 -----
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	-----	п. 5.2.16 -----
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	-----	п. 5.2.10 -----
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	-----	п. 5.2.12 -----
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):			Отсутствует	Не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	-----	п. 5.2.13 -----
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	-----	п. 5.2.13 -----
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-----	п. 5.2.13 -----
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	-----	п. 5.2.13 -----
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-----	п. 5.2.15 -----
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 5.2.15 -----
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 5.2.15 -----
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 5.2.15 -----
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.15 -----
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	-----	п. 5.2.14 -----
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	-----	п. 5.2.13 -----
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 5.1.4 провести мероприятия по расширению одной створки двери в свету не менее 90 см.
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4 -----
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5 не требуется
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				
- габариты кабины (глубина х ширина)	К	не менее	-----	п. 5.2.18 -----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
		1,5 x 1,7 м.		
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	-----	п. 5.2.18 -----
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	-----	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008 -----
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	-----	п. 5.2.20 -----
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	-----	п. 5.2.20 -----
2.4. Зона оказания услуги³ – этаж 1				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	Соответствует	п. 7.1.7 -----
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.7 -----
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.7 -----
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9 -----
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 7.1.9 -----
Предприятия торговли			Отсутствует	Не требуется
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-----	п. 7.4.1 -----
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	-----	п. 7.4.1 -----

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	-----	п. 7.4.2 -----
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	-----	п. 7.4.2 -----
Предприятия питания			Отсутствует	Не требуется
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 7.4.7 -----
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	-----	п. 7.4.7 -----
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	-----	п. 7.4.7 -----
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			Отсутствует	Не требуется
Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)	К	не менее 0,85 х 1,0	-----	п. 7.1.9 -----
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	-----	п. 6.3.1 -----
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 6.3.2; 6.1.8 -----
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4 -----
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	-----	п. 6.3.1 -----
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	-----	п. 6.3.2; 6.1.8 -----
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4 -----
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11 -----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11 -----
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11 -----
Обслуживание в кабинете:				Прием инвалидов осуществляется в актовом зале на 1 этаже
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 6.3.2; 6.1.8-----
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4 -----
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	-----	п. 5.2.2 -----
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	-----	п. 7.1.9 -----
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	-----	п. 7.1.9 -----
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	-----	п. 5.2.2 -----
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.3.2 ---
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	В наличии	п. 5.3.6 -----
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 х 1,8 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 -----
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 имеется техническое заключение о невозможности расширения дверного проема
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 имеется заключение
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 -----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	В наличии	п. 5.3.3; рис. Д. 11 ---
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	В наличии	п. 5.3.6 -----
2.6. Средства информации – этаж 1				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	В наличии	п. 5.5.1 -----
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г	наличие	В наличии	п. 5.5.8 ---
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	Соответствуют	п. 5.5.4; 5.5.6-----
Речевые информаторы	С	наличие	Отсутствуют	п. 5.5.3; 5.5.4 имеются иные средства информации
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	В наличии	п. 5.5.3; 5.5.4 -----

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	#	#	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения	+*	#	#	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+*	+	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X*	X	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	-----
Вход	-----
Пути движения	Провести мероприятия по расширению одной створки двери в свету не менее 90 см.
Зона оказания услуги	-----
Санитарно-гигиеническое помещение	-----
Средства информации	-----

«_02_»_ноября_2020 г.
Дата составления Паспорта

_____ специалист-эксперт УСЗН в Тимашевском районе _____
Должность лица, составившего Паспорт

_____  _____
подпись О.В.Костюкевич
Ф.И.О.