

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в _____ филиале

М.П.

Журавлёва Л.Н.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1154/31 «14» апреля 20 25 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предназначенных под размещение оздоровительного учреждения - профильного лагеря с дневным пребыванием «Зелёная поляна» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №5 имени Михаила Александровича Ромашины муниципального образования Тимашевский район расположенного по адресу: 352700, Краснодарский край, р-н Тимашевский, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, д. 16, литер А, 1 этаж, нежилые помещения №№ 7, 6, 4, 1, 72, 20, 21, 8, 9, 22, 27, 11, 13; литер А2, 1 этаж, нежилые помещения №№ 68, 57; литер А3, 1 этаж, нежилые помещения №№ 36, 53, 50, 49, 52, 51, 48, 41, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной кампании 2025г.

Производство экспертизы начато: 03.04.2025 г.; 10.00.

Производство экспертизы окончено: 14.04.2025 г.; 13.00.

1.Основание: заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №5 имени Михаила Александровича Ромашины муниципального образования Тимашевский район С.С. Грановской от 28.03.2025г. №1739/134/ОИ

2.Заявитель: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 имени Михаила Александровича Ромашины муниципального образования Тимашевский район

Юридический адрес: 352700, Краснодарский край, р-н Тимашевский, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, д. 16

ИНН: 2353014185

ОГРН: 1022304841129

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, р-н Тимашевский, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, д. 16, литер А, 1 этаж, нежилые помещения №№ 7, 6, 4, 1, 72, 20, 21, 8, 9, 22, 27, 11, 13; литер А2, 1 этаж, нежилые помещения №№ 68, 57; литер А3, 1 этаж, нежилые помещения №№ 36, 53, 50, 49, 52, 51, 48, 41

3.Разработчик: нет

Продолжение:
Страницы № 2-12

176 124

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4. Цель экспертизы: соответствие требованиям:

- разделы I, II, III СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- разделы I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздел III, таблицы 3.5, 3.13, раздел IV, таблица 4.6, раздел V, таблицы 5.34, 5.54, раздел VI, таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг»;
- раздел II, пункты 3, 4, 6, раздел X, пункт 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».


5. Перечень рассмотренных материалов:

- копия устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №5 имени Михаила Александровича Ромашины муниципального образования Тимашевский район от 24.01.2020 г. №61;
- копия изменения устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №5 имени Михаила Александровича Ромашины муниципального образования Тимашевский район от 24.01.2022 г. №85
- копия свидетельства о государственной регистрации права. Объект права: земельный участок. Общая площадь: 18718 кв.м. Кадастровый № 23:31:0307020:15 от 21.02.2012 г.;
- копия свидетельства о государственной регистрации права. Объект права: здание школы. Общая площадь: 4660,8 кв.м. Кадастровый № 23:31:0307020:0:40 от 29.06.2011 г.;
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ОГРН, ИНН 2353014185 от 26.06.1996 г.;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц МБОУ СОШ №5, ОГРН: 1022304841129 от 06.02.2020 г.;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 13.04.2025 г. №ЮЭ9965-25-54880861;
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности от 06.04.2020 г. №09631;
- копия лицензии на осуществление медицинской деятельности №ЛО-23-01-014207 от 20.12.2012 г.;
- копия технического паспорта выполненного филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ» по Тимашевскому по состоянию на 16.05.2011 г.;
- копия приказа «Об открытии профильного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ №5» № 39 от 24.03.2025 г.;
- утвержденное штатное расписание сотрудников ЛДП «Зелёная поляна» на базе МБОУ СОШ №5;
- списочный состав сотрудников ЛДП «Зеленая поляна» на базе МБОУ СОШ №5;
- режим дня ЛДП «Зеленая поляна» на базе МБОУ СОШ №5;

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- информационное письмо директора МБОУ СОШ №5 о направленности лагеря, закрепленные за лагерем помещения б/н от 24.03.2025 г.;
- копия договора холодного водоснабжения и водоотведения №1 от 28.12.2024 г., заключенного с организацией водопроводно-канализационного хозяйства ООО «Коммунальник»;
- копия договора на энергоснабжение от 20.12.2024 г. №230710000097, заключенный с АО «НЭСК» «Тимашевскэнергосбыт»;
- копия контракта на поставку тепловой энергии от 28.12.2024 г. №1000, заключенного с АО «Автономная теплоэнергетическая компания»;
- копия договора №19585/ТМ от 28.12.2024 г. от на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключенный с АО «Мусороуборочная компания»;
- копия договора на проведение систематической дератизации, дезинсекции, заключенного с ООО «Дезинфекция» от 28.12.2024 г., № 5/25;
- копия договора на проведение акарицидных обработок территории МБОУ СОШ №5, заключенного с ООО «Дезинфекция» от 26.03.2025 г., №5/25/К;
- копия контракта с ООО «Краевая УК» на обслуживание систем вентиляции и кондиционирования от 25.03.2025 г. № 6;
- копия паспорта доступности для инвалидов общественного здания на 2025 г.;
- программа производственного контроля за работой летнего профильного лагеря дневного пребывания «Зеленая поляна» на базе МБОУ СОШ №5;
- копии деклараций о соответствии на дезинфицирующие средства и парфюмерно-косметическую продукцию;
- копия декларации о соответствии бутилированной воды требованиям санитарных норм и правил;
- копия договора поставки бутилированной воды на 2025 г.;
- копия договора об организации медицинского обслуживания детей, посещающих оздоровительный лагерь с дневным пребыванием заключенного с ГБУЗ «Тимашевская центральная районная больница» МЗ КК №132 от 04.04.2025 г.;
- проект соглашения о сотрудничестве об организации питания детей в профильном лагере с дневным пребыванием на 2025 г., который планируют заключить с ООО «Тимашевское ПРТ райпо» в конце апреля 2025 г.;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предназначенных под организацию оздоровительного учреждения-лагеря дневного пребывания «Зелёная поляна» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №5 имени Михаила Александровича Ромашины муниципального образования Тимашевский район расположенного по адресу: 352700, Краснодарский край, р-н Тимашевский, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный д. 16 выполненный Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №1124/31 от 13.04.2025 г.;
- протокол испытаний микробиологического и санитарно-химического исследования питьевой воды №23-01-31/04889-25 от 07.04.2025 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- протоколы испытаний почвы №23-01-31/04890-25 от 09.04.2025 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- протокол испытаний (измерений) освещённости в жилых и общественных зданиях №23-01-31/04738-01-25 от 03.04.2025 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;



филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

-протокол испытаний (измерений) микроклимата жилых и общественных зданий №23-01-31/04739-01-25 от 03.04.2025 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка материалов:

МБОУ СОШ №5, 352700, Краснодарский край, р-н Тимашевский, г.Тимашевск, мкр. Индустриальный, д. 16 организует на своей базе оздоровительное учреждение- лагерь дневного пребывания "Зеленая поляна" на 100 человек с 26.05.2025 г. по 15.06.2025 г., в соответствии с приказом директора школы от 24.03.2025 г. № 39, возраст детей от 7 до 11 лет включительно. Будет организовано 4 отряда по 25 воспитанников. Предусмотрена пятидневная рабочая неделя, режим работы с 8.30ч.- 14.30ч. Предусмотрено пребывание детей в учреждении более 4х часов, с организацией двухразового горячего питания на базе школьной столовой (завтрак, обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря.

В соответствии с пояснительной запиской директора МБОУ СОШ №5 от 24.03.2025 г. б/н, посещение профильного лагеря учащимися с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено, детьми-инвалидами- не предусмотрено.

На осуществление образовательной деятельности МБОУ СОШ № 5 имеет лицензию от 06.04.2020 г. №09631 выданную Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и санитарно-эпидемиологическое заключение №23.КК.14.112.М.009728.10.11 от 20.10.2011 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах.

Территория:

Территория МБОУ СОШ №5 ограждена, озеленена, благоустроена, оборудована наружным электрическим освещением, и подготовлена к работе в условиях функционирования оздоровительного учреждения, сорная растительность скошена. Проезды, проходы, пешеходные дорожки на территории учреждения имеют твердое асфальтобетонное, покрытие, без дефектов. Территория имеет два въезда со стороны центрального входа и хозяйственной зоны.


На основании пояснительной записки директора МБОУ СОШ №5 Грановской С.С. от 24.03.2025 г. б/н представлена следующая информация:

- через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов;
- озеленение на 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок;
- на собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники.

Территория учреждения зонирована: выделены хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная зона. На территории учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью субъекта.

Зона отдыха оборудована лавочками.

Физкультурно-спортивная зона представлена огороженной спортивной площадкой для игровых видов спорта с мячом (баскетбол, волейбол, мини-футбол). Площадка имеет специальное покрытие. Спортивная площадка сухая, не имеют дефектов спланирована с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы ее границ.

 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Для доступа в хозяйственную зону имеется самостоятельный въезд. В хозяйственной зоне расположена контейнерная площадка, рассчитанная на 2 контейнера. Площадка огорожена с 3-х сторон ветронепроницаемым ограждением, превышающим высоту используемых контейнеров, имеет твёрдое покрытие, выполнена из водонепроницаемого материала с уклоном для отвода вод, превышает площадь основания контейнеров более 1 м во все стороны. Контейнеры оборудованы плотно закрывающимися крышками. Вывоз ТКО осуществляется по договору №19585/ТМ от 28.12.2024 г. на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, заключённого с АО «Мусороуборочная компания» (копия представлена).

Перед открытием лагеря дневного пребывания «Зеленая поляна» в соответствии с пояснительной запиской директора МБОУ СОШ №5 и договором с ООО «Дезинфекция» от 26.03.2025 №5/25/К планируется проведение акарицидной обработки, дератизации, а также обработки от комаров зеленой территории учреждения, в местах планируемого пребывания детей.

На территории МБОУ СОШ №5 отобрана проба почвы на наличие жизнеспособных яиц и личинок гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших и исследование почвы на преимагинальные стадии синантропных мух. Результаты лабораторных испытаний соответствуют требованиям гигиенических нормативов (раздел IV, таблица 4.6 СанПиН 1.2.3685-21). Протокол испытаний № №23-01-31/04890-25 от 09.04.2025 г.

Здание:

Основное здание МБОУ СОШ №5 3-х этажное, кирпичное, построено по типовому проекту в 1974 году, в связи с чем, оценка условий для размещения ЛДП «Зеленая поляна» проводится в соответствии с требованиями п. 1.3 СП 2.4.3648-20. Подвальные помещения сухие, не содержат следов загрязнений, плесени и грибка, мусор отсутствует п.2.3.1 СП 2.4.3648-20.

Под размещение ЛДП, согласно приказу Учредителя, выделены помещения, расположенные под инвентарными номерами:

Литер здания	Этаж	Инвентарный номер помещения	Назначение помещения	Площадь помещения (м²)
<i>Помещения игровых, отрядных</i>				
А	1	7	игровая комната отряда №1	68,40
А	1	6	игровая комната отряда №2	51,90
А	1	4	игровая комната отряда №3	69,30
А	1	1	игровая комната отряда №4	63,90
<i>Помещения для спортивных мероприятий, кружковых занятий</i>				
А	1	72	помещение для занятий кружков	48,30
А 2	1	68	спортивный зал	275,50
А 2	1	57	помещение для хранения спортивного инвентаря	12,20
А 3	1	36	актовый зал	135,10
<i>Помещения медицинского блока</i>				
А	1	20	медицинский кабинет	10,50
А	1	21	процедурная	8,30
<i>Помещения столовой и пищеблока</i>				

Тимошенко филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

A 3		53	обеденный зал	128,00
A 3	1	50	горячий цех	51,00
A 3	1	49	моечная столовой посуды	20,20
A 3	1	52	мучной цех	5,90
A 3	1	51	склад сыпучих продуктов	8,00
A 3	1	48	мясо-рыбный цех	14,40
A 3	1	41	помещений хранения уборочного инвентаря пищеблока	0,90
<i>Подсобные и вспомогательные помещения</i>				
A	1	8	санузел для девочек	9,60
A	1	9	санузел для девочек	3,70
A	1	22	санитарная комната, умывальная	10,70
A	1	27	помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря, приготовления моющих, дезинфицирующих средств	10,30
A	1	11	санузел для мальчиков	8,70
A	1	13	санузел для мальчиков	4,20

Как видно из таблицы, состав помещений, выделенный под размещение лагеря, с учетом списочного состава (100 детей) соответствует требованиям п.3.12.2 СП 2.4.3648-20

ЛДП «Зелёная поляна» будет размещаться в здании школы. Отрядные помещения и игровые расположены на 1 этаже школы. Вход в здание оборудован тамбуром (п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20). В учреждении обеспечена доступность услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеется Паспорт доступности для инвалидов объекта, а также оказания необходимой помощи на 2025 г.

Мебель, оборудование:

Игровые помещения оснащены ученической мебелью (парты, стулья) в соответствии с ростом и возрастом учащихся (таблица 6.2, раздел IV СанПиН 1.2.3685-21), шкафами для верхней одежды учащихся, шкафами для учебно-методической литературы, оборудовано рабочее место педагога-воспитателя. Цветовая маркировка столов и стульев имеется. Основные помещения (отрядные, кружковые, обеденный зал, холодный цех), а также медицинский кабинет, с целью дезинфекции воздушной среды, оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторами) (п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20).

Конструкция окон в помещениях пребывания детей обеспечивает возможность проведение проветривания помещений. Оконные проемы в отрядных, кружковой оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы) не выше уровня подоконника.

Для контроля температурного режима воздуха в помещениях пребывания детей оборудованы настенные термометры.

Москитными сетками оборудованы все окна в помещениях пребывания детей.

На период функционирования лагеря занятия с использованием электронных средств обучения не предусмотрены (информационное письмо директора школы № 6/н от 24.03.2024г).

Для занятий кружков выделено помещение спортивного зала. Спортивный зал оборудован скамейками гимнастическими, стенками гимнастическими, волейбольной

Тимошенко филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

сеткой, баскетбольными кольцами, гимнастическими брусками. При спортивном зале предусмотрена снарядная, где хранятся спортивный и игровой инвентарь.

Для соблюдения правил личной гигиены при функционировании лагеря дневного пребывания предусмотрены отдельные туалетные комнаты для мальчиков и девочек и для персонала, размещаются на 1 этаже здания школы. Туалетные комнаты оборудованы кабинками и умывальниками.

Нормативы количества и установки санитарных приборов в лагере дневного пребывания для детей соблюдены в соответствии с таблицей 6.4. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21:

- количество умывальных раковин в санузлах для мальчиков – 2 штуки.
- количество кабинок с унитазами в санузлах для мальчиков – 3 штуки.
- количество умывальных раковин в санузлах для девочек – 2 штуки.
- количество кабинок с унитазами для девочек – 3 штуки.

Санузлы оснащены педальными мусорными ведрами, держателями туалетной бумаги диспенсерами с жидким мылом, одноразовыми бумажными полотенцами. На момент обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов (п. 2.4.11, 2.9.7. СанПиН 2.4.3648-20). В помещении №27 для обработки уборочного инвентаря и приготовления моющих и дез.средств установлен душевой поддон с подводом холодной и горячей проточной воды, подающейся через смеситель и системой водоотведения в соответствии с п.2.4.12 СанПиН 2.4.3648-20.

Вся используемая мебель, спортивное оборудование, спортивный инвентарь не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Покрытие мебели, оборудования, инвентаря допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20).

Организация питания детей (п. 2.4.6. СП 2.4.3648-20).

Оператором питания детей является ООО «Тимашевское ПРТ райпо», с которым планируется заключение соглашения о сотрудничестве на организацию питания детей и поставку продуктов питания. Питание детей в период функционирования лагеря дневного пребывания предполагается в столовой, расположенной на первом этаже здания учреждения. Представлен проект соглашения о сотрудничестве на организацию питания детей и поставку продуктов питания с ООО «Тимашевское ПРТ райпо».


Для питания детей в лагере дневного пребывания в стадии разработки находится основное (организованное) 10-и дневное меню. Меню предполагается к утверждению ООО «Тимашевское ПРТ райпо» и согласованию с директором МБУ СОШ № 5 (п.п. 8.1.3., 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и технико-технологическими картами (п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Пищеблок эксплуатируется в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, предусмотренными проектными материалами (п.1.3 СП 2.4.3648-20), исключены встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала (п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Пищеблок работает на сырье, на площади которого размещено оборудование, обеспечивающее соблюдение поточности технологического процесса.

Пищеблок имеет отдельный вход. Для приема продуктов предусмотрен отдельный вход с хозяйственной зоны территории учреждения.

Пищеблок имеет следующий набор помещений: склад бакалеи с участком холодильного оборудования, склад сыпучих продуктов, кладовая уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств с местом для приготовления дез. средств, бытовое помещение для персонала, участок холодильного оборудования, горячий цех, моечная столовой посуды,



филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

кладовая инвентаря. Обеспечен достаточным количеством технологического, холодильного, моечного оборудования, инвентарем, посудой. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Все технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии (п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20). Холодильное оборудование (6 единиц, в т. ч. 2 низкотемпературных) обеспечено контрольными приборами для измерения температуры. Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник, установленный в помещении горячего цеха (п. 8.1.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20).

Помещение для хранения сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование обеспечено приборами для измерения температуры и контрольными термометрами (п. 3.13. СанПин 2.3/2.4.3590-20).

Условия для мытья столовой и кухонной посуды созданы в соответствии с требованиями п. 3.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20 и раздела VI (таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21): имеется достаточное количество моечных ванн, стеллажей для хранения чистой посуды, на одной моечной ванне оборудована душевая насадка с гибким шлангом (раздел VI п. 195 СанПиН 1.2.3685-21).

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств, выполнены из материалов.

В зоне работы с тестом установлен производственный стол с оборудованной деревянной столешницей из дерева твердых лиственных пород.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркированы в зависимости от назначения.

Не используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь.

Столовые приборы (вилки, ложки) из нержавеющей стали.


Вентиляционные зонты (локальные вытяжные системы) установлены над оборудованием, являющимся источниками выделения газов, влаги и тепла (над мойками в моечной столовой и кухонной посуды, над электропечами, электродуховкой, пароконвектоматами, электросковородой). На момент обследования вытяжные зонты в рабочем состоянии.

На момент обследования технологическое и вентиляционное оборудование исправно.

Условия для обработки столовой посуды созданы: достаточное количество моечных ванн, посудомоечная машина, оборудованная вытяжным зонтом. Чистая посуда хранится на стеллаже.

Для обеззараживания воздуха в холодном цехе установлена бактерицидная лампа.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока, выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в подсобном помещении пищеблока, на площади которого размещён поддон с подводкой горячего и холодного водоснабжения, вешалка открытого типа для хранения швабр, шкаф для хранения моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. Условия для уборочного инвентаря созданы.

 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Обеденный зал (нежилое помещение №53) рассчитан на 182 посадочных места, что обеспечивает рассаживание воспитанников оздоровительного учреждения в одну посадку, общая площадь- 128,0 кв.м., находится на 1 этаже здания пищеблока. Нормативы площади на 1 посадочное место с учетом списочного состава детей в лагере дневного пребывания соблюдаются (раздел VI таблица 6.1. СанПиН 1.2.3685-21). Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), выполненной из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20).

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает одновременное питание всех детей с учетом списочного состава. На момент обследования в столовой имеется 120 комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов. Столовая и чайная посуда с трещинами и сколами не выявлена.

Для соблюдения детьми и сотрудниками правил личной гигиены (раздел VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21) в здании пищеблока, перед входом в столовую, оборудовано 5 раковин для мытья рук, 2 электросушилки для рук, бумажные полотенца, 5 флакончиков с жидким мылом. Высота установки умывальных раковин от пола до борта соблюдается (раздел VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21). Нормативы количества умывальных раковин с учетом списочного состава детей в лагере дневного пребывания соблюдаются (раздел VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21).

Для персонала выделено бытовое помещение, оборудованное диваном для отдыха, вешалкой для отдельного хранения санитарной одежды, индивидуальными шкафчиками для хранения уличной одежды и личных вещей, столом для приема пищи.

Питьевой режим (п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20) детей в период функционирования лагеря дневного пребывания организован при помощи установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды. В каждой отрядной комнате предусмотрена установка бутилированных емкостей с питьевой водой.

Используется бутилированная питьевая вода, расфасованная в 19-и литровые емкости. Документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемой питьевой воды представлены. Договор поставки бутилированной воды представлен. Розлив воды предусмотрен в одноразовые стаканчики. Запас одноразовых стаканчиков и урны для использованных стаканчиков имеются. Мойка и дезинфекция емкостей осуществляется силами сотрудников учреждения на пищеблоке в соответствии с Методическими рекомендациями к организации общественного питания населения, утвержденные Главным гос. сан. врачом РФ от 02.03.2021 г. вместе с «Рекомендациями по правилам обработки установок для дозированного розлива питьевой воды».

Медицинское обслуживание детей в период функционирования лагеря дневного пребывания будет осуществляться ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» МЗ КК, заключен договор на медицинское обслуживание детей от 04.04.2025г. №132 (копия представлена). Лицензия на осуществление медицинской деятельности: №ЛО-23-01-014207 от 20.12.2012 г. (копия представлена).

Медицинский пункт расположен на первом этаже здания МБОУ СОШ №5 (Литер А), оснащен необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период пребывания в лагере:

- кабинет медработника: раковина для мытья рук, рабочее место медицинского работника (стол с креслом, компьютерная техника), бактерицидный облучатель стационарный, бактерицидный облучатель передвижной, ростомер, шкаф для документов – 2шт., сейф.
- процедурный кабинет: ширма медицинская, гигрометр психрометрический, манипуляционный столик, инструментальный столик – 1шт., кушетка медицинская, шкаф для медикаментов, 1 холодильник.

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Мебель и оборудование в медицинском пункте выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (п. 4.7 СП 2.1.3678-20).

Внутренняя отделка помещений (п. 2.5. СП 2.4.3648-20).

Внутренняя отделка игровых помещений: на полу паркет, потолок и стены окрашены водоэмульсионной краской.

Спортивный зал (№68), общей площадью 275,5 кв.м, высота потолка 3,6 м., находится на 1 этаже здания школы. Вытяжная вентиляция функционирует. Спортивный инвентарь имеется, находится в удовлетворительном состоянии. Стены покрыты масляной краской, пол деревянный, окрашен масляной краской. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами с защитной арматурой, на окнах защитные сетки. При спортивном зале имеются тренерская, помещение для хранения спортивного инвентаря, а также раздевалки, туалеты и душевые для мальчиков и девочек.

Внутренняя отделка игровых помещений, помещений для кружковых занятий, помещений медицинского пункта, помещений столовой и пищеблока, вспомогательных помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Поверхности полов, стен, потолков гладкие, без дефектов, признаков протечек и поражения грибом. (п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Водоснабжение и канализация (п. 2.6. СП 12.4.3648-20).

Холодное водоснабжение и водоотведение централизованное, осуществляется по договору №1 от 28.12.2024 г. заключенного с ООО «Коммунальник» (копия представлена). Горячее водоснабжение на пищеблоке, в умывальных раковинах перед обеденным залом, в медицинском кабинете, в санитарных узлах, в помещении, предназначенном для обработки уборочного инвентаря автономное, посредством накопительных водонагревателей, и электроводонагревателей (п.2.6.5 СП 2.4.3648-20). На момент обследования аварийных ситуаций не выявлено.

По результатам лабораторных исследований (протокол испытаний №23-01-31/04889-25 от 07.04.2025 г.) вода питьевая, отобранная из в/крана перед обеденным залом по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, соответствует требованиям гигиенических нормативов (раздел III, таблицы 3.5, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21).

В производственных цехах пищеблока на полу оборудованы сливные трапы с уклонами к отверстиям трапов (п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20).

На момент обследования аварийных ситуаций в системе канализации учреждения не выявлено.

Микроклимат, отопление и вентиляция (п. 2.7. СП 2.4.3648-20).


Естественная подача приточного воздуха осуществляется неорганизованно через открывающиеся окна или дверные проемы. Вытяжная вентиляция естественная организованная, через вентиляционные каналы здания.

Конструкции окон обеспечивает возможность проветривание помещений в любое время года (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20).

Для контроля температуры воздуха в игровых имеются термометры (п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20).

Проведены замеры параметров микроклимата. По результатам замеров, параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность) в игровых помещениях (отрядных), соответствуют гигиеническим нормативам (протокол испытаний №23-01-31/04739-01-25 от 03.04.2025 г.) в соответствии с разделом V п. 98 (таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21.

На пищеблоке вентиляция общеобменная приточно-вытяжная с механическим



филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

побуждением. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла, влаги установлены локальные вытяжные системы (вентиляционные зонты) в соответствии с требованиями п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На вентиляционных отверстиях установлены решетки с мелкоячеистой сеткой. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений (п. 2.11.18. СП 2.4.3648-20).

Проведение работ по ремонту, очистке и дезинфекции, санитарно-технические работы по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования будет осуществлять ООО «Краевая Управляющая компания» по контракту №6 от 25.03.2025г, перед открытием ЛДП. На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

Нагревательные приборы в помещениях – стальные панельные радиаторы отопления, расположены во всех помещениях здания школы и здания пищеблока, поверхность радиаторов гладкая, устойчивая к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов.

Естественное и искусственное освещение (п. 2.8. СП 2.4.3648-20).

В игровых помещениях, спортивном зале, в столовой и помещениях пищеблока, в медицинском кабинете предусмотрено боковое естественное освещение посредством оконных проемов в наружных стенах здания (п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20). Без естественного освещения эксплуатируются помещения санузлы, помещения для хранения уборочного инвентаря, инвентарная спортивная инвентаря, подсобные помещения.

В учреждении установлены металлопластиковые окна. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20). Светопрозрачное заполнение равномерное, выполнено из цельного стеклопакета, целостность не нарушена. Санитарное состояние оконных проемов удовлетворительное, окна чистые.

На окнах в игровых помещениях предусмотрены солнцезащитные устройства (жалюзи) и москитные сетки (п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20). Искусственное освещение осуществляется за счет потолочных светильников. В качестве искусственного освещения установлены светодиодные лампы. В игровых помещениях используется один тип ламп с одинаковым световым излучением (п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20).

Все осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию и защитную арматуру (п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20). Для светильников, установленных в спортивном зале выполнена установка защитных решеток. Для равномерного освещения помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых тонов.

На момент обследования состояние осветительных установок удовлетворительное, содержатся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп нет (п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20).

Проведены измерения освещенности в игровых помещениях (протокол испытаний №23-01-31/04738-01-25 от 03.04.2025г.). Измеренные параметры искусственной освещенности соответствуют гигиеническим нормативам раздела V п. 145 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно пояснительной записке директора МБОУ СОШ №5 Грановской Ю.А. утилизация перегоревших ламп осуществляется по мере накопления путем заключения разовых договоров.

Организация санитарно-противоэпидемического режима. Генеральная уборка в помещениях лагеря дневного пребывания запланирована в период между окончанием учебного года в начальной школе и открытием смены.

Для хранения уборочного инвентаря выделены отдельные подсобные помещения на пищеблоке, на первом этаже основного здания школы.

Для уборки игровых помещений, коридоров, санитарных узлов, помещений

Тимошенко

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

медицинского пункта, столовой выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован в соответствии с назначением. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря (п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20). Для проведения текущей и генеральной уборки помещений и мест общего пользования перед открытием и в период функционирования лагеря дневного пребывания в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства. Дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке, имеют официальные инструкции по применению. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в таре производителя. В местах приготовления рабочих растворов вывешены инструкции.

Для проведения дезинсекционных и дератизационных работ в помещениях лагеря дневного пребывания заключен договор с ООО «Дезинфекция» от 28.12.2024 г., № 5/25. Дезинсекционные и дератизационные мероприятия проводятся регулярно.

На момент обследования наличие насекомых и грызунов, а также следы их жизнедеятельности в учреждении не выявлены (п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20).

Разработана и представлена программа производственного контроля за работой летнего профильного лагеря дневного пребывания «Зеленая поляна» на базе МБОУ СОШ №5

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предназначенные под размещение оздоровительного учреждения - профильного лагеря с дневным пребыванием «Зеленая поляна» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №5 имени Михаила Александровича Ромашины муниципального образования Тимашевский район расположенного по адресу: 352700, Краснодарский край, р-н Тимашевский, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, д. 16, литер А, 1 этаж, нежилые помещения №№ 7, 6, 4, 1, 72, 20, 21, 8, 9, 22, 27, 11, 13; литер А2, 1 этаж, нежилые помещения №№ 68, 57; литер А3, 1 этаж, нежилые помещения №№ 36, 53, 50, 49, 52, 51, 48, 41, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной компании 2025 г. **соответствуют требованиям:**

- разделы I, II, III СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- разделы I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздел III, таблицы 3.5, 3.13, раздел IV, таблица 4.6, раздел V, таблицы 5.34, 5.54, раздел VI, таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг»;
- раздел II, пункты 3, 4, 6, раздел X, пункт 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене

М.С.Пронин

Врач по общей гигиене

Н.И.Майер

Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»